



**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МЦК-ИСПЫТАНИЯ»  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА»  
(ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»)**

Россия, 249038, г. Обнинск, Калужской обл., ул. Любого, д. 9а  
☎ Тел.: +7 (48439) 6-85-82, 5-75-65 тел./факс: +7 (48439) 5-74-09, (495) 632-48-66

E-mail: mck@stroyinf.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2015 г.



Утверждаю

Руководитель испытательного центра

Т.Н. Гудзь

2016 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 102/2016  
(18.05.2016)**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции                                   | Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей системы «VEKA Euroline» со стеклопакетами                                                                                                                                                                                                             |
| Код ОКП                                                  | 57 7200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Код ТН ВЭД                                               | 3925 20 000 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция | ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Заявитель                                                | АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Адрес заявителя                                          | Россия, 141070, г. Королев, Московская обл., ул. Циолковского, д. 27, пом. VI                                                                                                                                                                                                                                          |
| Адрес, где производился отбор образцов                   | ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ»<br>Россия, 152024, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., ул. Журавлева, д. 37                                                                                                                                                                                                                 |
| Акт отбора образцов                                      | от 11.04.2016 № 05-3135/7                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Описание продукции (идентификация)                       | Образцы блоков оконных из ПВХ профилей системы «VEKA Euroline» двухстворчатые: одна створка - неоткрывающаяся, другая поворотно-откидная, с двухкамерными стеклопакетами СПД 4М <sub>1</sub> -10-4М <sub>1</sub> -10-И4, ширина профиля 58 мм, два контура уплотнения, габаритные размеры 1460x1170 мм, фурнитура «GU» |
| Начало испытаний                                         | 19.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Окончание испытаний                                      | 18.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Результаты испытаний                                     | Приведены в приложениях 1 – 7 на 11 листах                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.  
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения  
Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

# **ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»**

Адрес лаборатории: 249000, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 1

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Средства испытаний                                                                                                                                                                                                                          | Стенд для динамических испытаний (проект 372.000); машина для испытаний на сопротивление статнагрузке (проект 352.000); рулетка измерительная металлическая; линейка поверочная; штангенциркуль ШЦЦ- II-200-0,1; щупы                                                                                                       |
| Цель испытаний                                                                                                                                                                                                                              | Сертификация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| НД на методы испытаний                                                                                                                                                                                                                      | ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 24033-80, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89                                                                                                                                                                                                                                               |
| Заключение лаборатории                                                                                                                                                                                                                      | Испытанные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 30674-99 пп. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.5.2, 5.6.16, 5.2.2 - 5.2.8, 5.8.5, 5.8.7, 5.9.6<br>ГОСТ 23166-99 пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.4 с поправкой, 5.3.1 (по показателям безотказности оконных приборов и петель, сопротивления статическим нагрузкам) |
| <p align="center">Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.<br/>Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения<br/>Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Приложение 1

## ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЕЛЬНЫМ ОТКЛОНЕНИЯМ И ВНЕШНИЙ ВИД ОКОННЫХ БЛОКОВ

| Сведения об образцах                                                                                                  |               | Измеряемый показатель (ИП) ед. измерения                                                      | Требования к ИП                                  |                       | Обозначение НД на испытание                                                | Результаты испытаний | Вывод о соответствии |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Маркировка заказчика                                                                                                  | Маркировка ИЦ |                                                                                               | Обозначение НД на процедуру                      | Нормативное значение  |                                                                            |                      |                      |
| 1                                                                                                                     | 2             | 3                                                                                             | 4                                                | 5                     | 6                                                                          | 7                    | 8                    |
| Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA Euroline» с двухкамерными стеклопакетами 4М1-10-4М1-10-И4<br>ОП ОСП 15-12 | ОП ОСП.06     | Предельные отклонения номинальных габаритных размеров, мм высота/ширина                       | ГОСТ 30674-99 п. 5.2.2<br>ГОСТ 23166-99 п. 5.2.2 | Не более +2,0<br>-1,0 | ГОСТ 26433.0-85<br>ГОСТ 26433.1-89<br>ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 | H = +1,0<br>B = +1,0 | Соответствует        |
|                                                                                                                       | ОП ОСП.06     | Предельные отклонения номинальных внутренних размеров короб, мм                               | ГОСТ 30674-99 п. 5.2.3<br>ГОСТ 23166-99 п. 5.2.3 | Не более +2,0<br>-1,0 |                                                                            | H = +1,0<br>B = +1,0 | Соответствует        |
|                                                                                                                       | ОП ОСП.06     | Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов, мм/м                         | ГОСТ 30674-99 п. 5.2.8<br>ГОСТ 23166-99 п. 5.2.3 | Не более 1,0          |                                                                            | 0,3                  | Соответствует        |
|                                                                                                                       | ОП ОСП.06     | Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов при длине створки более 1400 мм, мм | ГОСТ 30674-99 п. 5.2.3<br>ГОСТ 23166-99 п. 5.2.3 | Не более 3,0          |                                                                            | 1,0                  | Соответствует        |

## Продолжение приложения 1

| 1                                                                                                                     | 2         | 3                                                                                                                                                                          | 4                                                | 5                  | 6                                                                          | 7              | 8             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA Euroline» с двухкамерными стеклопакетами 4М1-10-4М1-10-И4<br>ОП ОСП 15-12 | ОП ОСП.06 | Перепад лицевых поверхностей (проемы) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей корыток и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, мм | ГОСТ 30674-99 п. 5.2.4<br>ГОСТ 23166-99 п. 5.2.7 | Не более 0,7       | ГОСТ 26433.0-85<br>ГОСТ 26433.1-89<br>ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 | 0,3            | Соответствует |
|                                                                                                                       | ОП ОСП.06 | Предельные отклонения номинальных наружных размеров створок, мм                                                                                                            | ГОСТ 30674-99 п. 5.2.3<br>ГОСТ 23166-99 п. 5.2.3 | Не более $\pm 1,0$ |                                                                            | H = 0<br>B = 0 | Соответствует |
|                                                                                                                       | ОП ОСП.06 | Провисание открывающихся элементов в собранном изделии, мм/м                                                                                                               | ГОСТ 30674-99 п. 5.2.6<br>ГОСТ 23166-99 п. 5.2.6 | Не более 1,5       |                                                                            | 1,0            | Соответствует |

## Продолжение приложения 1

| 1                                                                                                                  | 2         | 3                                                                                     | 4                                                | 5                                                        | 6                                                                             | 7                                           | 8             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Блоки оконные из ПВХ профилей системы «ВЕКА Euroline» с двухкамерными стеклопакетами 4М1-10-4М1-10-И4 ОП ОСП 15-12 | ОП ОСП.06 | Зазор под наплавом для закрытых створок с установленными уплотняющими прокладками, мм | ГОСТ 30674-99 п. 5.2.3                           | Не более +1,0/-0,5                                       | ГОСТ 26433.0-85<br>ГОСТ 26433.1-89<br>ГОСТ 30674-99<br>п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 | 0,6                                         | Соответствует |
|                                                                                                                    | ОП ОСП.06 | Предельные отклонения номинальных размеров расположения приборов и петель, мм         | ГОСТ 30674-99 п. 5.2.3<br>ГОСТ 21366-99 п. 5.2.3 | Не более ±1,0                                            |                                                                               | +0,5                                        | Соответствует |
|                                                                                                                    | ОП ОСП.06 | Цвет                                                                                  | ГОСТ 30674-99 п. 5.3.5, п. 5.5.2                 | Белый, окрашенный в массу                                | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.4                                                        | Белый                                       | Соответствует |
|                                                                                                                    | ОП ОСП.06 | Дефекты поверхности ПВХ профилей                                                      | ГОСТ 30674-99 п. 5.3.5                           | Допускается наличие: риски, царапины, усадочные раковины | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.4                                                        | Дефекты на лицевых поверхностях отсутствуют | Соответствует |
|                                                                                                                    |           |                                                                                       |                                                  |                                                          |                                                                               |                                             |               |



## Продолжение приложения 1

| 1                                                                                                                      | 2         | 3                                 | 4                      | 5                                                                                                                                                          | 6                      | 7                                                                           | 8             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Блоки оконные из ПВХ профилей системы «ВЕКА Euro-line» с двухкамерными стеклопакетами 4М1-10-4М1-10-И4<br>ОП ОСП 15-12 | ОП ОСП.06 | Сварные швы                       | ГОСТ 30674-99 п. 5.3.5 | Отсутствие: подгогов, трещин, непроваренных участков                                                                                                       | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.5 | Отсутствуют                                                                 | Соответствует |
|                                                                                                                        | ОП ОСП.06 | Цвет ПВХ профилей в местах сварки | ГОСТ 30674-99 п. 5.3.5 | Отсутствие изменения цвета                                                                                                                                 | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.5 | Отсутствует                                                                 | Соответствует |
|                                                                                                                        | ОП ОСП.06 | Защита поверхности ПВХ профиля    | ГОСТ 30674-99 п. 5.3.6 | Наличие защитной самоклеющейся пленки на поверхности профиля                                                                                               | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1 | Присутствует                                                                | Соответствует |
|                                                                                                                        | ОП ОСП.06 | Водосливные отверстия             | ГОСТ 30674-99 п. 5.9.6 | Нижние профили коробок должны иметь не менее 2-х водосливных отверстий размерами не менее (5х20) мм, расстояние между которыми должно быть не более 600 мм | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1 | Два водосливных отверстия размерами 5х20 мм с расстоянием между ними 600 мм | Соответствует |

## Продолжение приложения 1

| 1                                                                                                                     | 2         | 3                     | 4                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                      | 7                                                                                                        | 8             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA Euroline» с двухкамерными стеклопакетами 4М1-10-4М1-10-И4<br>ОП ОСП 15-12 | ОП ОСП.06 | Уплотняющие прокладки | ГОСТ 30674-99 п. 5.6.16 | Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды                                                                                                                                                                       | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.5 | Прилегание уплотняющих прокладок плотное                                                                 | Соответствует |
|                                                                                                                       | ОП ОСП.06 | Запирающие приборы    | ГОСТ 30674-99 п. 5.8.5  | Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов. Открывание и запирание должно происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны самопроизвольно перемещаться из положения «открыто» или «закрыто» | ГОСТ 30674-99 п. 7.2.5 | Открывание и закрывание плавное, без заеданий. Ручки самопроизвольно не перемещаются. Запирание надежное | Соответствует |

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин

## Приложение 2

СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ,  
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ЗАПОРНЫЕ ПРИБОРЫ И РУЧКИ

| Сведения об образцах                                                                                                   |               | Измеряемый показатель (ИП) ед. измерения                                        | Требования к ИП                                  |                      | Обозначение НД на испытание | Результаты испытаний | Вывод о соответствии |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Маркировка заказчика                                                                                                   | Маркировка ИЦ |                                                                                 | Обозначение НД на продукцию                      | Нормативное значение |                             |                      |                      |
| 1                                                                                                                      | 2             | 3                                                                               | 4                                                | 5                    | 6                           | 7                    | 8                    |
| Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA Euro-line» с двухкамерными стеклопакетами 4М1-10-4М1-10-И4<br>ОП ОСП 15-12 | ОП ОСП.06     | Соппротивление статической нагрузки, действующей на запорные приборы и ручки, Н | ГОСТ 30674-99 п. 5.8.7<br>ГОСТ 23166-99 п. 5.4.4 | Не менее 500         | ГОСТ 24033-80 п. 2.4        | 500 разрушений нет   | Соответствует        |

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин



## Приложение 3

## БЕЗОТКАЗНОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ И ПЕТЕЛЬ

| Сведения об образцах                                                                                                |               | Измеряемый показатель (ИП) ед. измерения                              | Требования к ИП                                  |                      | Обозначение НД на испытание | Результаты испытаний             | Вывод о соответствии |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Маркировка заказчика                                                                                                | Маркировка ИЦ |                                                                       | Обозначение НД на продукцию                      | Нормативное значение |                             |                                  |                      |
| 1                                                                                                                   | 2             | 3                                                                     | 4                                                | 5                    | 6                           | 7                                | 8                    |
| Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA Euro-line» с двухкамерными стеклопакетами 4М1-10-4М1-10-И4 ОП ОСП 15-12 | ОП ОСП.06     | Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание» | ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1<br>ГОСТ 23166-99 п. 5.3.1 | 20000                | ГОСТ 24033-80 п. 2.1        | 20000 повреждений нет            | Соответствует        |
|                                                                                                                     |               | Изменение диагоналей, %                                               |                                                  |                      |                             |                                  |                      |
|                                                                                                                     |               | Изменение зазора между створкой и коробкой, мм/м                      |                                                  |                      |                             |                                  |                      |
|                                                                                                                     |               |                                                                       |                                                  |                      |                             | Изменение диагоналей отсутствует |                      |
|                                                                                                                     |               |                                                                       |                                                  |                      |                             | Не более 0,5 на 1 м длины        |                      |

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин

## Приложение 4

## СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ПЛОСКОСТИ СТВОРКИ

| Сведения об образцах                                                                                                   |               | Измеряемый показатель (ИП) ед. измерения                               | Требования к ИП                                  |                      | Обозначение НД на испытание | Результаты испытаний | Вывод о соответствии |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Маркировка заказчика                                                                                                   | Маркировка ИЦ |                                                                        | Обозначение НД на продукцию                      | Нормативное значение |                             |                      |                      |
| 1                                                                                                                      | 2             | 3                                                                      | 4                                                | 5                    | 6                           | 7                    | 8                    |
| Блоки оконные из ПВХ профилей системы «VEKA Euro-line» с двухкамерными стеклопакетами 4М1-10-4М1-10-И4<br>ОП ОСП 15-12 | ОП ОСП.06     | Сопrotивление статической нагрузки, действующей в плоскости створки, Н | 30674-99 п. 5.3.2 ГОСТ 23166-99 п. 5.3.1 табл. 4 | Не менее 1000        | ГОСТ 24033-80 п. 2.2        | 1000 разрушений нет  | Соответствует        |
|                                                                                                                        |               | Изменение диагоналей, %                                                |                                                  |                      |                             | Не более $\pm 0,1$   |                      |
|                                                                                                                        |               | Изменение зазора между створкой и коробкой, мм/м                       |                                                  |                      |                             | Не более +0,5        |                      |

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин

# СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ПЛОСКОСТИ СТВОРКИ

| Сведения об образцах                                                                                                      |               | Измеряемый по-казатель (ИП) ед. измерения                                | Требования к ИП                                  |                      | Обозначение НД на испытание | Результаты ис-пытаний | Вывод о соот-ветствии |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Маркировка заказчика                                                                                                      | Маркировка ИЦ |                                                                          | Обозначение НД на продукцию                      | Нормативное значение |                             |                       |                       |
| 1                                                                                                                         | 2             | 3                                                                        | 4                                                | 5                    | 6                           | 7                     | 8                     |
| Блоки оконные из ПВХ профилей си-стемы «VEKA Euro-line» с двухкамер-ными стеклопакета-ми 4М1-10-4М1-10-И4<br>ОП ОСП 15-12 | ОП ОСП.06     | Сопротивление статической нагрузке пер-пендикулярно плоскости створки, Н | ГОСТ 30674-99 п. 5.3.2<br>ГОСТ 23166-99 п. 5.3.1 | Не менее 250         | ГОСТ 24033-80 п. 2.3        | 250<br>разрушений нет | Соответствует         |
|                                                                                                                           |               | Остаточное пе-ремещение угла створки, % от ширины створки                |                                                  |                      |                             |                       |                       |
|                                                                                                                           |               |                                                                          |                                                  |                      |                             |                       |                       |

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин





УСИЛИЕ, ПРИКЛАДЫВАЕМОЕ К СТОРКЕ ПРИ ОТКРЫВАНИИ

| Сведения об образцах                                                                                                                       |                  | Измеряемый<br>показатель<br>(ИП)<br>ед. измерения            | Требования к ИП                                                          |                         | Обозначение<br>НД на<br>испытание | Результаты<br>испытаний | Вывод о соот-<br>ветствии |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Маркировка<br>заказчика                                                                                                                    | Маркировка<br>ИЦ |                                                              | Обозначение<br>НД на<br>продукцию                                        | Нормативное<br>значение |                                   |                         |                           |
| 1                                                                                                                                          | 2                | 3                                                            | 4                                                                        | 5                       | 6                                 | 7                       | 8                         |
| Блоки оконные из<br>ПВХ профилей си-<br>стемы «VEKA Euro-<br>line» с двухкамерны-<br>ми стеклопакетами<br>4М1-10-4М1-10-И4<br>ОП ОСП 15-12 | ОП ОСП.06        | Усилие, при-<br>кладываемое к<br>сторке при<br>открывании, Н | ГОСТ<br>30674-99<br>п. 5.8.7<br>ГОСТ<br>23166-99<br>поправка<br>п. 5.4.4 | Не более<br>50          | ГОСТ<br>30674-99<br>п.7.3.7       | 30                      | Соответствует             |

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин

УСИЛИЕ, ПРИКЛАДЫВАЕМОЕ К СТВОРКЕ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ДО ТРЕБУЕМОГО СЖАТИЯ  
УПЛОТНЯЮЩИХ ПРОКЛАДOK

| Сведения об образцах                                                                                                                       |                  | Измеряемый по-<br>казатель (ИП)<br>ед. измерения                                                                      | Требования к ИП                                              |                         | Обозначение<br>НД на<br>испытание | Результаты<br>испытаний | Вывод о соот-<br>ветствии |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Маркировка<br>заказчика                                                                                                                    | Маркировка<br>ИЦ |                                                                                                                       | Обозначение<br>НД на<br>продукцию                            | Нормативное<br>значение |                                   |                         |                           |
| 1                                                                                                                                          | 2                | 3                                                                                                                     | 4                                                            | 5                       | 6                                 | 7                       | 8                         |
| Блоки оконные из<br>ПВХ профилей си-<br>стемы «VEKA Euro-<br>line» с двухкамерны-<br>ми стеклопакетами<br>4М1-10-4М1-10-И4<br>ОП ОСП 15-12 | ОП ОСП.06        | Усилие, при-<br>кладываемое к<br>створке при за-<br>крывании до тре-<br>буемого сжатия<br>уплотняющих<br>прокладок, Н | ГОСТ<br>30674-99<br>п. 5.8.7<br>ГОСТ<br>23166-99<br>п. 5.4.4 | Не более<br>120         | ГОСТ<br>30674-99<br>п.7.3.7       | 65                      | Соответствует             |

Начальник испытательной лаборатории

О.А. Белоус

Руководитель группы испытаний, к.т.н.

А.В. Корочкин